



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnijający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/005/23

No. B/12/005/23

**Posiadacz
certyfikatu:**
(Nazwa i adres)
Certificate holder:
(Name and address)

„POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland

Producent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

„POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland

Nazwa wyrobu:
Name of the product:

Listwa zaciskowa przewodu ochronnego.
Protective terminal blocks.

Typ (model):
Type (model):

SWP-G3

**Oznaczenie
producenta:**
Trade mark:



Dane techniczne:
Technical data:

Przekrój znamionowy Rated cross-section: 50mm²;
Przyłączalność znamionowa Rated connecting capacity:
Przewody sztywne Rigid conductors: 5x(6+25) mm², 1x(10+50) mm²;
Przewody giętkie Flexible conductors: 5x(6+16) mm², 1x(10+35) mm²;
Taśma Tape : 1x(4x30)mm.

**Typ programu
certyfikacji:**
Type of
certification scheme:

5 według PN-EN ISO/IEC
17067
5 according to
PN-EN ISO/IEC 17067

**Nazwa programu
certyfikacji:**
Name of scheme
certification

**PROGRAM
CERTYFIKACJI B-BBJ**
Certification Scheme
B-BBJ

Data ważności: 2028-03-30
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-7-2:2012 (EN 60947-7-2:2009)	LA-23.026/23.010	SEP - BBJ
PN-EN 60947-7-1:2012 (EN 60947-7-1:2009)		
PN-EN 60947-1:2010+A1:2011+A2:2014-12 (EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014)		

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP – BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP – BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

2-up. A. Rybicki
Kamil Misztal

Warszawa, 2023-03-31

CERTYFIKAT nr B/12/005/23
CERTIFICATE No. B/12/005/23

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Przewody wielodrutowe należy przyłączać wraz z końcówką tulejkową.
Stranded wires should be connected with a ferrule terminal.

Miejsce produkcji:
Place of manufacture:

„POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland

NC-A 23.070

Nr rej. S-A-23-010
Reg. No. S-A-23-010

Rozdzielnik: *Copy to:*

1. „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland
2. NC