



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/051/20

No. B/12/051/20

Posiadacz certyfikatu: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
(Nazwa i adres)
Certificate holder:
(Name and address)
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland

Producent: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland

Nazwa wyrobu: Listwa zaciskowa.
Name of the product: Terminal block.

Typ (model): ZUG-G4; ZG-G4
Type (model):

Dane techniczne: U_1 : 690 V; $U_{imp.}$: 6 kV; I_{th} : 32 A;
Technical data:
Przekrój znamionowy: 4 mm².
Rated cross-section: 4 mm².

Typ programu certyfikacji: 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
Type of certification scheme:
5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

Data ważności: 2025-10-29
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-7-1:2012 (EN 60947-7-1:2009) PN-EN 60947-1:2010+A1:2011+A2:2014-12 (EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014)	LA-20.093/20.064	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2020-10-30

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Akcesoria:
Accessories:

Listwy montażowe: <i>Mounting rails:</i>	TS... .
Trzymacze: <i>Holders:</i>	KU-15; KU-1/35; KU-2/35; KU-4/35.
Płytki skrajna: <i>End section:</i>	PS-4; PSU-4
Przegroda: <i>Separator:</i>	PSU-10
Zwieracze: <i>Short circuiting links:</i>	ZKU-4/... .
Oslona: <i>Cover:</i>	OZG-4; OZZ-3.
Oznaczniki: <i>Markers:</i>	DK/Z-5; DK/Z-6.

Zakres temperatur otoczenia: <i>Range of ambient temperature:</i>	- 25 °C... + 100 °C.
---	----------------------

Miejsce produkcji: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
Place of manufacture: ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/094/15
The number of the previous certificate: B/12/094/15

NC-A 20.298
Nr rej. reg. No. S-A-20-064

Rozdzielnik:
Copy to:

1. „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland
2. NC